	רשימת אביזרים
21	אוגן "Ø3 בהתאם לאביזר המותאם
22	אוגן "Ø4 בהתאם לאביזר המותאם
23	אוגן "Ø6 בהתאם לאביזר המותאם
24	אוגן "Ø8 בהתאם לאביזר המותאם
25	אוגן"Ø10 בהתאם לאביזר המותאם
26	אוגן"Ø12 בהתאם לאביזר המותאם
28	אוגן"Ø16 בהתאם לאביזר המותאם
29	אוגן"Ø20 בהתאם לאביזר המותאם
40	קשת°90 "Ø01 סקדואל 40 לריתוך עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה ועטיפת פ.א. משוחל מבחוץ
44	קשת °90 "Ø8 סקדואל 40 לריתוך עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה ועטיפת פ.א. משוחל מבחוץ
45	קשת°90 "Ø10 סקדואל 40 לריתוך עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה ועטיפת פ.א. משוחל מבחוץ
46	קשת°90 "Ø12 סקדואל 40 לריתוך עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה ועטיפת פ.א. משוחל מבחוץ
48	קשת°90 "Ø16 סקדואל 40 לריתוך עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה ועטיפת פ.א. משוחל מבחוץ
49	קשת°90 "Ø20 סקדואל 40 לריתוך עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה ועטיפת פ.א. משוחל מבחוץ
54	קשת °45 "Ø8 סקדואל 40 לריתוך עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה ועטיפת פ.א. משוחל מבחוץ
65	מעבר קוטר קונצנטרי"Ø8-"Ø10 לריתוך סקדואל 40 עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה בפנים ועטיפת פ.א משוחל מבחוץ.
68	מעבר קוטר קונצנטרי"Ø12-"Ø16 לריתוך סקדואל 40 עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה בפנים ועטיפת פ.א משוחל מבחוץ.
69	מעבר קוטר קונצנטרי"Ø16-"Ø20 לריתוך סקדואל 40 עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה בפנים ועטיפת פ.א משוחל מבחוץ.
74	מסעף T "Ø8 לריתוך סקדואל 40 עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה בפנים ועטיפת פ.א משוחל מבחוץ.
75	מסעף T "Ø10לריתוך סקדואל 40 עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה בפנים ועטיפת פ.א משוחל מבחוץ.
76	מסעף T "Ø12לריתוך סקדואל 40 עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה בפנים ועטיפת פ.א משוחל מבחוץ.
78	מסעף T "Ø16לריתוך סקדואל 40 עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה בפנים ועטיפת פ.א משוחל מבחוץ.
79	מסעף T "Ø20לריתוך סקדואל 40 עם ציפוי פנים בטון רב אלומינה בפנים ועטיפת פ.א משוחל מבחוץ.
111	מגוף טריז צר"Ø3 תוצרת רפאל דגם TRS או ש"ע מצופה רילסן עם מכלול פנימי עשוי פלב"מ 316 מותאם לביוב תוצרת רפאל או ש"ע.
112	מגוף טריז צר"Ø4 תוצרת רפאל דגם TRS או ש"ע מצופה רילסן עם מכלול פנימי עשוי פלב"מ 316 מותאם לביוב תוצרת רפאל או ש"ע.
114	מגוף טריז צר"Ø8 תוצרת רפאל דגם TRS או ש"ע מצופה רילסן עם מכלול פנימי עשוי פלב"מ 316 מותאם לביוב תוצרת רפאל או ש"ע.
115	מגוף טריז צר"Ø10 תוצרת רפאל דגם TRS או ש"ע מצופה רילסן עם מכלול פנימי עשוי פלב"מ 316 מותאם לביוב תוצרת רפאל או ש"ע.
116	מגוף טריז צר "Ø12תוצרת רפאל דגם TRS או ש"ע מצופה רילסן עם מכלול פנימי עשוי פלב"מ 316 מותאם לביוב תוצרת רפאל או ש"ע.
118	מגוף טריז צר "Ø16תוצרת רפאל דגם TRS או ש"ע מצופה רילסן עם מכלול פנימי עשוי פלב"מ 316 מותאם לביוב תוצרת רפאל או ש"ע.
154	מד ספיקה "Ø8 אלקטרומגנטי מתאים לעבודה עם שפכים תוצרת SIEMENS דגם MAGFLO או ש"ע
161	שסתום אויר לביוב דגם D-25 בקוטר "2 עם אוגן נגדית בקוטר "3 תוצרת א.ר.י. או ש"ע
162	שסתום אויר לביוב דגם D-26 בקוטר "3 עם אוגן נגדית "3 תוצרת א.ר.י. או ש"ע
170	מסעף "1-"Ø1 + זוית "Ø1+מד לחץ גליצרין"Ø1 ללחץ עד 16 אטמ' + ברז מנומטר + ספחים נדרשים
183	אוגן עיוור "Ø6
184	אוגן עיוור "Ø8
185	אוגן עיוור "Ø10
186	אוגן עיוור "Ø12
188	אוגן עיוור "Ø16
240	ברז כדורי"Ø1 ת.י.
254	אלחוזר "Ø8 עם פתח עליון דגם NR-040FS תוצרת א.ר.י. או ש"ע כולל מוטות ומשקולות יעודי לעבודה בביוב
373	תותב לאוגן "Ø6 מפ.א. מחובר בריתוך פנים
374	תותב לאוגן"Ø8 מפ.א. מחובר בריתוך פנים
375	תותב לאוגן"Ø10 מפ.א. מחובר בריתוך פנים
376	תותב לאוגן"Ø12 מפ.א. מחובר בריתוך פנים
378	תותב לאוגן"Ø16 מפ.א. מחובר בריתוך פנים
379	תותב לאוגן"Ø20 מפ.א. מחובר בריתוך פנים

הערות ושינויים

מס'	תיאור	תאריך
.5		
.4		
.3		
.2		
.1		

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○

פלגי מים בע"מ
חברה לפיתוח מקורות מים
מתחם מ.א.מגידו 1812000
טל. 04-9893078, 04-9893231
פקס.04-9893502, office@p-ma.co.il
www.palgey-maim.co.il

DHVMED
ENVIRONMENT.CONSULTING.ENGINEERING

הוכן עבור: קולחי גליל עליון בע"מ – מי התנור

תכנית: **קווי הולכה מט"ש קרית שמונה**

גיליון: **פרטים - זרוע ק"ש\הגומא\מתקני מדידת ספיקה**

הכין	אמיר וייסמן	תאריך	06.2021
שרטט	אמיר וייסמן	קנ"מ	
בקר	שאהין עוינאת		
מהדורה		מס' גיליון	3976-6prt-4

שם קובץ: H:\Data2020\08-20-3976\04-Dwg\Drawings_PM\3976-6prt.dwg

זרוע קרית שמונה

פרט מס' 23-נקודת התחזוקה על קו ראשי זרוע קרית שמונה



פרט מס' 25- חתך טיפוסי להנחת צינור בקרקע זרוע קרית שמונה



פרט מס' 27- הנחת צינור בתוך שרוול ללא קנ"מ



פרט מס' 24-תא בקרה יבש עם זוית על קו ראשי זרוע קרית שמונה



מתקני מדידת ספיקה

פרט מס' 28

מתקן מדידת ספיקת ביוב על קו גרביטציה - תת קרקעי



פרט 29

מתקן מדידת ספיקה עילי על קו ביוב לחץ גרביטציה



זרוע הגומא

פרט מס' 16-נק' אוויר על קו ראשי- זרוע הגומא



פרט מס' 22-מפרט חיבור לקו קולחים קיים למאגר הגומא