

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים כללי

תאריך : 22/07/2007

דף : 1

מתאריך : 01/04/2007 עד תאריך : 30/06/2007

מחוז : 72120 מ וז צפון
נפה : 72121 נ תית צפת

רשות : קרית שמונה

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	בדיקה	קבוצה	ישוב
3.0 %	1	97.0 %	32	33	רשת		שגרתית	קרית שמונה
16.7 %	1	83.3 %	5	6	ניסה ממקור מים פרט		שגרתית	קרית שמונה
8.3 %	1	91.7 %	11	12	מאגר/בריכה יציאה		שגרתית	קרית שמונה
5.9 %	3	94.1 %	48	51	<u>סה"כ דגימות לרשות :</u>			
5.9 %	3	94.1 %	48	51	<u>סה"כ דגימות לנפה :</u>			
5.9 %	3	94.1 %	48	51	<u>סה"כ דגימות למחוז :</u>			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים כללי

תאריך : 22/07/2007

דף : 1

מתאריך : 01/04/2007 עד תאריך : 30/06/2007

מחוז : 72120 מ וז צפון
נפה : 72121 נג תית צפת

רשות : מטולה

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוענו	סוג נקודה	בדיקה	קבוצת	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	9	9	רשת		שגרתית	מטולה
0.0 %	0	100.0 %	3	3	כניסה ממקור מקורות		שגרתית	מטולה
0.0 %	0	100.0 %	12	12	<u>סה"כ דגימות לרשות :</u>			
0.0 %	0	100.0 %	12	12	<u>סה"כ דגימות לנפה :</u>			
0.0 %	0	100.0 %	12	12	<u>סה"כ דגימות למחוז :</u>			