

דיווח על איכות המים בקרית שמונה ומטולה

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א – 2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קרית שמונה ומטולה פרטים על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריאליות).

הדו"ח מתייחס לבדיקות שנעשו בקרית שמונה בחודשים 01.07.07 – 30.09.07.

מס' הבדיקות הבקטריולוגיות	מס' תוצאות הבדיקה		מס' הבדיקות הבקטריולוגיות	מתוכננות 51
	תקינות 51	חריגות 0		
ביצעו בפועל 51	תקינות 51	חריגות 0	אחוז החריגות	0%

* בנקודות שהראו חריגות בוצע טיפול ונלקחו דגימות חוזרות, שכולן היו תקינות.

הדו"ח מתייחס לבדיקות שנעשו במטולה בחודשים 01.07.07 – 30.09.07.

מס' הבדיקות הבקטריולוגיות	מס' תוצאות הבדיקה		מס' הבדיקות הבקטריולוגיות	מתוכננות 11
	תקינות 11	חריגות 0		
ביצעו בפועל 11	תקינות 11	חריגות 0	אחוז החריגות	0%

תקן מי השתייה קובע כי ב- 100 מ"ל דוגמת מים, לא ימצאו יותר מ- 3 חיידקי קוליפורם.

צרכן המבקש פרטים נוספים, יוכל לעיין בדו"ח השנתי המצוי בחברת התנור ו/או בלשכת הבריאות הנפתית.

בברכה,

תאגיד התנור