



- רשימת מבנים מתוכננים:**
- מבנה מיפול קדם
 - בריכת ויסות שפכים
 - ראקטוריום ביולוגיים
 - מפעלים שניוניים 4.1-4.4
 - WAS/ RAS 4.5
 - מיפול שלישי - טיטן זול גרביציוני
 - תא מגע לזימום מי שירות + ת.ש. לקולודים
 - אגני יצוב בוצה+אחסון בוצה
 - מבנה מיפול בבוצה, חשמל ומפוחים
 - ת.ש. להחזרת קולודים
 - בריכת חירום
 - ת.ש. להחזרת שפכים
 - 14.2-14.3 מערכת למפול ריחות
 - מתקן קריסת ביובות
 - בריכת קולודים פסולים
 - זווות כימיכלים
 - מבנה מנהל
 - מסמך מיפול בקומפוסט
 - 20.1-20.2 תאי צפת
 - מבנה חשמל ומפוחים. טיטן שלישי
 - מניות חשמל וחודר מיג פופי
 - מסמך אחסון קומפוסט

מקרא:

	מבנה חם
	אספלט
	דרך עפר
	אגנו
	מדרגה
	צפתי ריפ ראפ או
	גיא-תא במכני בטון
	אבו גו 10/20
	אבו שפה מחוננת
	קו תחמת העלה
	קו דיוור
	גובה אבטורט 355.80
	קו גובה 355.00

הרחבה כיבוי בגודל 26x6 מ' מרחק מרחק כיבוי 10 מ' שטח הרחבה הכיבוי פנימי לכל גובה הרחבה

רדיוס סיבוב עפי" 3.2.20.2 רדיוס פנימי 12-R רדיוס חיצוני 16-R

דרך גישה ברוחב 4.00 מטר לפחות עפי" 3.2.20.1

דרך גישה ורחבת הערכות הנושאת משקל של 34 טון לפחות

דרך גישה לרכב כיבוי והצלה ברוחב 4 מ' לפחות רדיוס הסיבוב על ציר הדרך 20 מ' לפחות רדיוס המעבר המעגלים 16 מ' לפחות הגובה הפנימי ממפלס כניסה מעל דרך הגישה יהיה 4.20 מטר לפחות דרך הגישה תהיה בנויה באופן המאפשר לה כשאת רכב כיבוי והצלה עפי" ח"י 404 עומסים במבנים עומסים אופייניים בביטוח. עיצוב עמודי השעול, עמודי תמיכה, כלבים גילרים. מבנים או מתקנים כ"ב העומסים תופיעת לעגב או להגשיל את פעולתו והתנסה של רכב כבאות והצלה

1	25.07.22	ד"ר.ה.ע.ת.ה.ת.ה.	מ.ת.ה.	למכרז	מחיר השניים
מס	האייר	תכנון	שרטוט	כוכר	אשר
לעיון	פריזום	מכרז	לביצוע	מחזור/שניוני	

מט"ש קריית שמונה

שם ותוכנית:

תכנית תנועה

מיהתנור
זורמים עד אליר

DHV MED
ENVIRONMENT CONSULTING ENGINEERING
רח הפניה 2 רגונה, בניין מיקרוסופט בריסק
09-885232, 09-8853801, www.dhvmed.com

sheet no : m
measures in m
scale : 1:250

drawing size
AO
project number
1135

file number
drawing number
1135-65-00-001
1135-65-00-001

מבס על
1:250

מט"ש קריית שמונה
426