

## ריכוז נתונים

### דיווח על איכות המים בבוקעתא

**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,**

**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים**

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.07.18-01.09.18

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
בוקעתא	שגרתית	רשת	15	15	100%	15	0%
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	
	THM	רשת	1	1	100%	1	0%

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. מתכות רשת – דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נידרש אחת ל-3 שנים. לא תוכנן ועל כן לא בוצע בתקופה המדווחת.
5. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. חובת הדיגום נותרה, בתדירות רבעונית. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. ריכוזו נמוך מהערך הרצוי, (ריכוזו שנמדד במים המסופקים -  $<0.1$  מג"ל).
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. בדיגום שבוצע בישוב נמדד ריכוז של 4.3 מקג"ל, ערך זה נמוך משמעותית מסף התקן העליון.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

**התנור** - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)



מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי

