דיווח על איכות המים בעין קיניא

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של עין קיניא פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב עין קיניא בין התאריכים 01.07.2026-30.09.2026

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
עין קיניא	מקרוביאלית	רשת	15	15	100%	15	0%
	מתכות רשת	רשת	1	1	100%	1	0%
	פלואוריד	רשת	לא נדרש בתקופה זו				
	טריהלומתאנים	רשת	לא נדרש בתקופה זו				

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
   ניתן לדווח על 100% ביצוע.
2. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נידרש בתדירות של אחת ל-3 שנים.
   תוכנן ובוצע בחודש מאי 2024, דווח בהתאם. דיגום הבא תוכנן לשנת 2027.
3. THM- לא תוכנן דיגום לפרמטר זה בשנת 2026, זאת על פי שינוי מדיניות משרד הבריאות.
4. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הממצאים תקינים.
5. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.





בברכה,

אינג' לואיס בלכר

מהנדס התאגיד

מי התנור בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031

טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il office@hatanur.co.il