# דיווח על איכות המים בבוקעתא

**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א -2001,**

**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים**

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.07.2026-30.09.2026

מחוז :72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

| יישוב | קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצע | אחוז ביצוע הדיגום | מס' דגימות תקינות | אחוז חריגה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **בוקעתא** | **שגרתית** | רשת | 15 | 15 | 100% | 15 | 0% |

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה..
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. מתכות רשת – דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת ל- 3 שנים. תוכנן ובוצע בשנת 2024, לא תוכנן לשנה זו.
5. THM - בשנת 2026 לא תוכנן ועל כן גם לא בוצע דיגום לפרמטר זה, (שינוי מדיניות של משרד הבריאות)
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.







בברכה,

אינג' לואיס בלכר

מהנדס התאגיד


**מי התנור בע"מ**

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031

טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il office@hatanur.co.il