

הנדון: הודעה מספר 6 – מענה לשאלות הבהרה
מכרז מס' 02/22 מט"ש אזורי קרית שמונה שפורסם על ידי מי התנור בע"מ

מצ"ב מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו עד עתה, והודעה על שינויים במסמכי המכרז. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל הקבלנים להחזירה ביחד עם הצעתם, כשהיא חתומה.

מס"ד	סעיף	שאלה	תשובה
1	סגרים	מה רמת האטימות הנדרשת, האם נדרשת אטימה מוחלטת עם רמת דליפה מותרת אפס, או אטימה לפי תקן דליפה מותרת כלשהיא, אם כן, מה רמת הדליפה המותרת ומה התקן.	רמת הדליפה המותרת הינה 1.2 ליטר לדקה עבור 1 מטר מהיקף הסגר
2		סעיף 70.70.01.0020 – מעקות – נבקש לקבל פרט.	הקבלן יגיש לאישור מעקה פלדה מגלוון / אלומיניום חרושתי תוצרת חברת "סקופ" או ש"ע אשר עומד בתקן 1142
3		אבקש מספר פרט המתייחס לסעיף 80.03.02.0010-0011, להבנתנו מדובר בפרט 28? אך יש אי התאמה בין כתב הכמויות לתוכנית.	מצ"ב גיליון מעודכן
4		להלן סעיפים שמחיריהם בשוק גבוהים בהרבה ממה שנקבתם, נבקש לשפרם: נבקש תוספת מחירים עבור כל פרק החשמל והבקרה.	נבקש לפרט
5		ישנם מס' לא מועט של סעיפים בפרק הציוד האלקטרומכני שמתומחרים בחוסר של כ- 50% ממחירי השוק, לאחר קבלת הצעות מספקים המאושרים במסמכי המכרז.	נבקש לפרט
6		פרקי הבטונים מתומחרים בחסר מאחר ומחירי הבטונים עלו משמעותית.	נבקש לפרט
7		עדיין חסרים מס' תוכניות: תוכנית PFD 1135-11-00-001-1 קונסטרוקציה 1135-35-18-001,002,003,004	התוכניות הועלו לאתר
8		פרק מתקני ההרמה, ישנם סתירות בין כתב הכמויות למפרט הטכני, נא תשובתכם והבהרות למה להתייחס.	יש להתייחס לפירוט בכתב כמויות

9	חסר מפרט לגנרטור בתחנת השאיבה הגושרים עבור סעיף 86.08.07.0020	זוהו למפרט הגנרטור במט"ש מלבד ההספק המצוין בסעיף כתב הכמויות.
10	סעיף 57.57.03.0040 מגוף חוצץ, נבקש מפרט ואיזה קוטר נדרש.	הכוונה למגוף פרפר מתאים למים בקוטר 4"
11	נבקש פירוט מסגרות ואלומיניום.	נבקש לפרט
12	נבקש מפרט למיכל שמנים.	נבקש לפרט על איזה מיכל שמנים מדובר
13	נבקש פירוט גינון ומערכת השקיה הנדרשת.	מצ"ב תכנית פיתוח הכוללת פרטי ראש מערכת השקיה
14	סגרים	מה רמת האטימות הנדרשת עבור הסגרים? האם נדרשת אטימה מוחלטת עם רמת דליפה אפס או אטימה לפי תקן דליפה מותרת כלשהו? אם כן מה רמת הדליפה המותרת.
15	סגרים	מה סוג הסגר הנדרש? ציר מתרומם עגול בחתך מלא בקוטר לפחות 30 מ"מ עם תמיכות ציר כל 1.3 מטר, בעל הברגה טרפזית הנמצאת מעל משטח ההפעלה וניתנת לתחזוקה וגירוז תקופתי. או ציר לא מתרומם בעל הברגה הנמצאת בחלק התחתון של הציר טבולה במי הביוב.
16	סגרים	האם חומר מבנה של הציר צריך להיות פלבי"מ 316? כן
17		לאחר בחינה מעמיקה של כתב הכמויות וקבלת הצעות מחיר מהספקים השונים נראה כי המכרז מתומחר בחסר משמעותי, נבקש תוספת משמעותית במחירי היחידה ואפשרות למתן תוספת במחירי ההגשה.
18	כ.כמויות	לנוכח השינויים בכתב הכמויות בהודעת הבהרה מספר 5 אנו מבקשים לקבל אומדן מעודכן למכרז
19	עדכונים בסעיפי כתב הכמויות	<p><u>מבנה 08 – חשמל</u></p> <ul style="list-style-type: none"> סעיף 08.22.0010 כמות היחידות תשתנה מ- 3 יחידות ל- 2 יחידות סעיף 08.22.0020 כמות היחידות תשתנה מ- 3 יחידות ל- 2 יחידות סעיף 08.22.0030 כמות היחידות תשתנה מ- 9 יחידות ל- 8 יחידות סעיף 08.22.0040 יעודכן כלדהלן: "מודל תקשורת כפול ל-128 לקוחות TCP דגם 1756 EN2TK- (כרטיס תקשורת ל- RI/O)

	<ul style="list-style-type: none"> • סעיף 08.22.0050 כמות היחידות תשתנה מ- 4 יחידות ל- 2 יחידות • סעיף 08.22.0080 כמות היחידות תשתנה מ- 9 יחידות ל- 8 יחידות • סעיף 08.22.0230 כמות היחידות תשתנה מ- 2 יחידות ל- 3 יחידות • סעיף 08.22.0320 כמות היחידות תשתנה מ- 3 יחידות ל- 2 יחידות • סעיף 08.22.0330 כמות הקומפלט ישתנה מ- 3 קומפלט ל- 1 קומפלט • סעיף 08.22.0340 כמות הקומפלט ישתנה מ- 3 קומפלט ל- 2 קומפלט • סעיף 08.22.0350 כמות היחידות תשתנה מ- 3 יחידות ל- 1 יחידות <p style="text-align: center;"><u>מבנה 69 – ציוד אלקטרומכאני וצנרת</u> <u>תוספת סעיף</u> 69.03.0520 – אספקה והתקנת משאבות צנטריפוגליות PCN0901/02/03/04 לתאי צופת לספיקה של 5 מק"ש ועומד של 9 מטר. כמות: 4 יחידות. מחיר: 17,000 ש"ח ליחידה.</p> <p style="text-align: center;"><u>הודעה מספר 5:</u> תיקון מספור סעיפים – נרשם במבנה 57, 3 סעיפים בתת פרק 51 במקום בתת פרק 57 – עודכן בכתב הכמויות המעודכן. סעיף 69.69.06.0350 - המחיר המעודכן הינו 92 ₪ במקום 160 ₪.</p>	
--	---	--

בברכה
אדיר פרץ – מנהל פרויקט

לוטה: כ"כ קובץ SKN, PDF, פרט 28
העתקים ה"ה:
מירית דובר – יועמ"ש, לואיס בלכר – מהנדס התאגיד.

חתימה וחותמת

שם המציע

