



| שם המתקן              | מבנים 9,21   |              | מבנה 9                              | מבנה 21                    |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                       | מבנה 1       | מבנה 2       | מבנה טיפול בבוצה- חדר חשמל ראשי מ"ג | חדר חשמל ומפוחים- חדר חשמל |
| מס' הצרחה             | -            | -            | MCC2E                               | MCC3E                      |
| שם הצרחה              | כניסה 1 כלוח | כניסה 2 כלוח | לוח מתנעים                          | לוח מתנעים                 |
| הספק הצרחה (kW)       | 388          | 388          | 235                                 | 153                        |
| זרם נומינלי הצרחה (A) | 701          | 701          | 425                                 | 276                        |
| דגם סכמת פיקוד        |              |              | -                                   | -                          |
| מס' תכנית סכמת פיקוד  |              |              | -                                   | -                          |

© DHV MED Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior written permission of DHV MED Ltd., and it may not be used without such permission for any work other than that one for which it was made.

|           |       |        |              |      |                |    |
|-----------|-------|--------|--------------|------|----------------|----|
| למכרז     | D.Y.  | D.Y.   | G.R.         | G.R. | 09.08.21       | 0  |
| למכרז     | D.Y.  | D.Y.   | G.R.         | G.R. | 29.07.20       | P0 |
| מס' תאריך | תכנון | שרטוט  | בקר          | אשר  | תיאור השינויים |    |
| לעיון     | למכרז | לביצוע | מהדורה/שינוי |      |                |    |

**מט"ש קריית שמונה**

שם התכנית: **מבנה טיפול בבוצה -9**  
**לוח ד"ג LCG2**  
**תכנית חד קווית**

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| levels in : m       | drawing size   | project number |
| measures in: m      | A2             | 1135           |
| scale : -           |                |                |
| file number         | drawing number |                |
| 8559\1135-82-00-006 | 1135-82-00-006 |                |

**YANAI LTD**  
 Electrical Engineering

■ TEL-AVIV TEL : 03-6479256  
 ■ HAIFA TEL : 04-8422077  
 ■ BEER-SHEVA TEL : 08-6900053  
 E-MAIL : yani@yanielecta.co.il

**DHV MED**  
 ENVIRONMENT CONSULTING ENGINEERING  
 רח' גר מנחה 1 ת.ד. 8058 אזור התעשייה החדש נתניה 42504  
 סל 09-8852312 פקס 09-8853901 www.dhvmed.com