שם המתקן	מבנים 5,8,9,14,20,22	מבנה 1\20 תא צופת		מבנה 2\20 תא צופת		מבנה 5 ת"ש WAS/RAS								
מס' הצרכן	Q0	PCN-0901	PCN-0902	PCN-0903	PCN-0904	PCN-0704	PCN-0705	PCN-0706	PCN-0707	PCN-0708	PCN-0709	PCN-0710	PCN-0711
שם הצרכן	כניסה ללוח	משאבת צופת	משאבת צופת (רזרבית)	משאבת צופת	משאבת צופת (רזרבית)	משאבת WAS למסמיך 1	משאבת WAS למסמיך 2	משאבה לבוצה עודפת (רזרבית)	משאבת WAS מאחסון בוצה למסמיך 1	משאבת WAS מאחסון בוצה לייצוב בוצה	משאבת WAS מאחסון בוצה למסמיכים (רזרבית)	משאבת WAS מאחסון בוצה לייצוב בוצה	משאבת WAS מאחסון בוצה לייצוב בוצה (רזרבית)
הספק הצרכן (KW)	97	1.5	1.5	1.5	1.5	4	4	4	4	4	4	4	4
זרם נומינלי הצרכן (A)	175	2.7	2.7	2.7	2.7	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
דגם סכמת פיקוד		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
מס' תכנית סכמת פיקוד		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

שם המתקן	מבנה 8 אגני יצוב בוצה+אחסון בוצה			מבנה 9 מבנה טיפול בבוצה, חשמל ומפוחים						מבנה 14\2 מע' לנטרול ריחות	מבנה 14\3 מע' לנטרול ריחות	מבנה 22 חדר מ"ג		
מס' הצרכן	PSC-0901	PSC-0902	PSC-0903	PSC-0803	PSC-0804	UP-1001	UP-1002	UP-1003	UP-1004	UP-1502	UP-1503	UP4	–	–
שם הצרכן	משאבת הזנת בוצה מאגן ייצוב לסחיטה	משאבת הזנת בוצה מאגן ייצוב לסחיטה	משאבת הזנת בוצה מאגן ייצוב לסחיטה (רזרבית)	משאבת הזנת בוצה לאגן ייצוב	משאבת הזנת בוצה לאגן ייצוב	צנטריפוגה 1	צנטריפוגה 2	צנטריפוגה 3 (רזרבית)	מע' הכנות פולימרים	מערכת נטרול ריחות	מערכת נטרול ריחות	לוח שרותים	שמור	שמור
הספק הצרכן (KW)	2	2	2	2	2	29	29	29	4.5	7	7	13	–	–
זרם נומינלי הצרכן (A)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	52	52	52	8	12.6	12.6	20	–	–
דגם סכמת פיקוד	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
מס' תכנית סכמת פיקוד	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				

מס'	תאריך	תכנן	שרטט	בקר	אשר	תיאור השינויים
0	09.08.21	G.R.	G.R.	D.Y.	D.Y.	למכרז
P0	29.07.20	G.R.	G.R.	D.Y.	D.Y.	למכרז

לעיון ○ למכרז ○ לביצוע ○ מהדורה/שינוי 0

פרויקט:
מט"ש קריית שמונה

שם התכנית:
מבנה 9-
מבנה טיפול בבוצה
לוח מתנעים MCC2
תכנית חד קווית

לקוח:
מי התנור זורמים עד אליך

DHVMED
ENVIRONMENT.CONSULTING.ENGINEERING
רח' גד מנלה 1 ת.ד 8058 אזור התעשיה החדש נתניה 42504
www.dhvmed.com 09-8853901 פקס. 09-8852312 טל.

© DHV MED Ltd.
This drawing may not be reproduced and or made public by print, photocopy, microfilm or any other means, without the prior written permission of DHV MED Ltd., and it may be not be used without such permission for any work other than the one for which it was made

YANAI LTD
Electrical Engineering
TEL-AVIV TEL : 03-6479256
HAIFA TEL : 04-8422077
BEER-SHEVA TEL : 08-6900053
E-MAIL : yani@yanielecta.co.il

levels in : m
measures in: m
scale : –
drawing size A1
project number 1135
file number 8559\1135-82-00-008
drawing number 1135-82-00-008