



שם המתקן	מכנים 6,7,16,17,21	מבנה 6		מבנה 7			מבנה 16		מבנה 21	שם המתקן
		טופל שלישי-סינון חול גריבסינוני	טופל שלישי-סינון חול גריבסינוני	חא מגע לחיטוי+מי שירות+ ח"ש לקולחים	חא מגע לחיטוי+מי שירות+ ח"ש לקולחים	חא מגע לחיטוי+מי שירות+ ח"ש לקולחים	בריתת טבלות פסונים	בריתת טבלות פסונים	חדר חשמל	
מס' הצרחה	00	GAXV0501	GAXV0502	UP-0601	BFXV0601	BFXV0602	PCN-1401	PCN-1402	UP2	-
שם הצרחה	כניסה לנח	GATE VALVE	GATE VALVE	מערכת בוסטר נחל שרות (רזרבי)	BUTTERFLY VALVE	BUTTERFLY VALVE	נהדרות שפחים	נהדרות שפחים	נהדרות שפחים	שחור
הספק הצרחה (Kw)	55	0.5	0.5	15	0.5	0.5	13.5	13.5	25	-
זרם נומינלי הצרחה (A)	100	0.9	0.9	27	0.9	0.9	24.5	24.5	40	-
דגם סכמת פיקוד		-	-	-	-	-	-	-	-	-
מס' חננית סכמת פיקוד		-	-	-	-	-	-	-	-	-

למכרז	D.Y.	D.Y.	G.R.	G.R.	09.08.21	0
למכרז	D.Y.	D.Y.	G.R.	G.R.	29.07.20	PO
מס' תאריך	תאריך	שרטוט	בקר	אשר		
למכרז	לביצוע	מהדורה/שינוי				

מס"ש קריית שמונה

שם התכנית: **מבנה 21- מבנה חשמל ומפוחים לוז מתנעים MCC3 תכנית חד קווית**

מיהתנור

DHV MED
ENVIRONMENT CONSULTING ENGINEERING
42504 רח' גז תנכה 1 ת.ד. 8058 אזור תעשייה החוש נוננה 42504
טל. 85523102-09 פקס. 8553901-09 www.dhvm.com

levels in : m	drawing size	project number
measures in: m	A1	1135
scale : -		
file number	drawing number	
8559\1135-82-00-013	1135-82-00-013	

YANAI LTD
Electrical Engineering

TEL-AVIV TEL : 03-6479256
HAIFA TEL : 04-8422077
BEER-SHEVA TEL : 08-6900053
E-MAIL : yani@yanielecta.co.il

© DHV MED Ltd.
 The information contained in this drawing is confidential and its disclosure to any third party without the written consent of DHV MED Ltd. is prohibited.
 כל המידע המופיע בדיוקן זה הוא סודי ומיועד לשימוש בלבד. אי-הצגתו לغير צד שלישי לغير אישור מפורש מ-DHV MED Ltd. אסורה.