

התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מפעלים
ת.ד. 860 שד' תל חי 106
קרית שמונה

תאריך הדפסה: 05/02/24

תעודת בדיקה (חלקית) SO24012905

אתר קליטה: עכו
אתר דיגום: טרופיקל דגיל

שם דוגם: יוסף חטיב-שפכים 589
סוג דיגום: חטף
שעת דיגום: 12:45
שעת הגעה: 15:00

מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): שוחה צפופית
מספר הזמנת לקוח: 4805
תאריך קליטה: 30/01/24
תאריך דיגום: 30/01/24
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO24012905/1, נקודת דיגום: 196936 טרופיקל דגיל תעשיות קוסמטיקה בע"מ					
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום	
סריקת 3-5 מתכות-ICP		בוצע			
בורן # ICP-B	mg/L	0.200 <		1.5	
נתרן # ICP-Na	mg/L	914.000		230	
זרחן # ICP-P	mg/L	1.400		15	
דיגום שפכים - קרוב		בוצע			
הזמנה בדחפיות-ראה הערה		בוצע			
טופס דיגום		ראה נספח			
PH-שטח		6.93	6	10	
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	1,184.0		400	
VSS מוצקים מרחפים נדיפים	mg/L	1,160.0	70%TSS		
COD כללי	mg O2/L	46,000		800	
BOD כללי	mg/L	21,281	COD/BOD>4		
דטרגנט אניוני (MBAS)	mg/L	2,575.00		40	
דטרגנטים נוניוניים-קבלנות משנה	mg/L			5	
חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	196.0		50	
כלורידים	mg/L	1,172		430	
שומנים (HEM)	mg/L	713.00		250	
שמן מינרלי (SGT-HEM)	mg/L	5.00 <		20	

אבטחת איכות					
בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תאור יחידה	סף כימות/דיווח MRL
BOD כללי	SM 5210B	1.9	קובץ התקנות 7387	mg/L	5
COD כללי	MERCK KIT (based on SM 5220D)	1,41.9	קובץ התקנות 7387	mg O2/L	10
PH-שטח	SM 4500 H+B	1.9	קובץ התקנות 7387		
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17.9	קובץ התקנות 7387	mg/L	5
VSS מוצקים מרחפים נדיפים	SM 2540E	17.9	קובץ התקנות 7387	mg/L	5
בורן # ICP-B	USEPA SW 846 ICP-OES Method 6010D,3015A	1.9	קובץ התקנות 7387	mg/L	0.2
דטרגנט אניוני (MBAS)	1.02552.0001 Merck Kit	1.9	קובץ התקנות 7387	mg/L	0.05
דטרגנטים נוניוניים-קבלנות משנה	MERCK KIT 1.01787.001	1,3.9	קובץ התקנות 7387	mg/L	0.1
דיגום שפכים - קרוב	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1			
זרחן # ICP-P	USEPA SW 846 ICP-OES Method 6010D,3015A	1.9	קובץ התקנות 7387	mg/L	0.2
חנקן קלדהל (TKN)	SM 4500 NorgC	1.9	קובץ התקנות 7387	mg/L	5
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,36	קובץ התקנות 7387	mg/L	5
נתרן # ICP-Na	USEPA SW 846 ICP-OES Method 6010D,3015A	1,37	קובץ התקנות 7387	mg/L	2
סריקת 3-5 מתכות-ICP	USEPA SW 846 ICP-OES Method 6010D,3015A	1			
שומנים (HEM)	EPA 1664 B	1	קובץ התקנות 7387	mg/L	5
שמן מינרלי (SGT-HEM)	EPA 1664 B	1	קובץ התקנות 7387	mg/L	5

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
3	במוצע במעבדות קבלן משנה.
36	לחילופין תקן המקסימום היו ריכוז העולה על/200mg מעל המים המסופקים לפי הגבחה.
37	לחילופין תקן המקסימום היו ריכוז העולה על/130mg מעל המים המסופקים לפי הגבחה.
9	הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות (מסומנות בביאור 2 בטבלת אבטחת איכות בדוח זה).
ג. תוצאות בדיקות מים ושפכים בהכרה ו/או בהסמכה יהיו תקפות רק במידה שדגמנו ע"י דוגם מוסמך.
ד. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ה. ההצהרה על מידת ההתאמה לתקן אינה כוללת את אי הוודאות של הבדיקה.
ו. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ז. הדיוגם נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ח. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ט. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
י. דיגום מזון וניקיון סביבת עבודה מבוצעים עפ"י נהלי עבודה מסודרים אך אינם תחת ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
יא. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
יב. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.
יג. נתונים שהתקבלו מהליקוח מסומנים ב- (#)

תאריך הדפסה: 05/02/24

התנור תאגיד מים וביוב בע"מ-מפעלים
ת.ד. 860 שד' תל חי 106
קרית שמונה

תעודת בדיקה (חלקית) SO24012905

** סוף תעודה **